

Sochaczew 10.06.2016r.

D.271.3-2.2016

Wójt Gminy Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów „, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie informuje, iż oferenci wystąpili z następującymi zapytaniami :

Zapytania w załączeniu ( skan).

**Odpowiedzi :**

**Ad.1** Dla przedmiotowej drogi nie ma opracowanego projektu technicznego. Zakres robót winien być wykonany zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Zakres robót ujętych w przedmiarze zawiera kompletny zakres prac do wykonania przez wykonawcę.

**Ad. 2,3** Warstwa wyrównawcza – AC16W, Warstwa ścieralna – AC11S, SST zostały umieszczone na stronie bip .

**Ad. 4.** Pobocza należy wykonać z mieszanki niezwiązanej z kruszywa mineralnego gr. 10 cm.

**Ad. 5.** Do wyceny należy przyjąć roboty budowlane związane z przebudową zjazdów gospodarczych w następującej technologii:

- a) na zjazdach po rozebraniu kostki należy wykonać podbudowę gr. 15 cm o frakcji 0÷63 i gr. 5 cm o frakcji 0÷31,5
- b) na przebudowanych zjazdach należy wykonać nawierzchnie z kostki betonowej z odzysku ( jeżeli będzie zniszczona podczas rozbiórki – to nową)
- c) w przypadku konieczności wykonania na zjazdach nawierzchni bitumicznej – grubość nawierzchni - 5 cm.

Lokalizacje drogi można sprawdzić na stronie: [www.sochaczew.e-mapa.net](http://www.sochaczew.e-mapa.net)

- a) wieś Żdźarów ( obręb geodezyjny Antoniew Żdźarowski ) działka nr ewid.79/2 i 44.

*J. Sioje*

URZĄD GMINY  
Sochaczew

96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 115

**Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów”**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Wykonawca firma **STRABAG Sp. z o.o.**, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji.

1. Prosimy o załączenie dokumentacji technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia lub potwierdzenie że zakres robót ujętych w przedmiarze zawiera kompletny zakres prac do wykonania przez Wykonawcę.
2. Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznej dla pozycji z działu II. Nawierzchnia pkt. 4 Wykonanie warstwy wiążącej- wyrównawczej z betonu asfaltowego, dla KR 1.
3. Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznej dla pozycji z działu II. Nawierzchnia pkt. 5 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3.
4. Proszę o załączenie Specyfikacji technicznej dla działu III Roboty wykończeniowe pkt. 6. Z jakiego materiału mają być wykonane pobocza.
5. Proszę o załączenie szczegółu wykonania zjazdu. Proszę o podanie konstrukcji nowej nawierzchni zjazdu.

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dla w/w pytań, gdyż stanowią one znaczący wpływ na wartość oferty przetargowej.

-