

D.271.12-7.2019

Sochaczew, dnia 09.10.2019r.

Odpowiedzi na zapytania

Wójt Gminy Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuków”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie informuje, iż oferenci wystąpili z zapytaniami :

Pytanie 1. Proszę o dołączenie schematu kotłowni (występują duże różnice w opisach i na rysunkach).

Odpowiedź: Schemat kotłowni zostanie załączony na BIP.

Pytanie 2. Proszę o informację z jakiego powodu przewidziano zebranie wierzchniej warstwy humusu o grubości 50 cm - rzędna poziomu po zebraniu humusu będzie 40 cm poniżej ławy fundamentowej najwyżej posadowionej, ponieważ poziom gruntu (na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej) wynosi 72,90? Powoduje to sytuację, że trzeba będzie wykonać podkład z chudego betonu grubości 40 cm lub obniżyć posadowienie najwyżej położonego fundamentu ławy schodkowej, co spowoduje zwiększenie ilości ściany fundamentowej - które rozwiązanie należy przyjąć?

Odpowiedź: Rzędna poziomu ław wynosi 1,20 m pp terenu ÷ 2,40 m ppt czyli najniżej położony teren jest na rzędnej 72,90 m n.p.m a rzędna spodu ław najniżej posadowionych jest na 71,60 m n.p.m. Tak więc po zdjęciu warstwy humusu gr. 50 cm pozostanie warstwa ziemi grubości 0,80 m.

Pytanie 3. Jakim materiałem ma być wykończony cokół budynku - tynkiem mozaikowym czy płytkami klinkierowymi oraz jak mają być wykończone ściany podjazdu dla niepełnosprawnych wystających ponad grunt?

Odpowiedź: Cokół budynku wykończony tynkiem mozaikowym

Pytanie 4. Dlaczego w związku z dużymi różnicami pomiędzy aktualnym i docelowym (projektowanym)poziomem terenu przeznaczonym pod wykonanie komunikacji wewnętrznej (szczególnie od strony zachodniej), nie ujęto w przedmiarze dodatkowego materiału (piasek) pod zagęszczenie, aby skorygować różnice poziomów (grunt z wykopów przeznaczony do obsypania budynku, nie nadaje się na podbudowę pod drogi i miejsca postojowe).

Odpowiedź: Spadek terenu przeznaczonego pod komunikację wewnętrzną pozostanie bez zmian. Warstwa ziemi z wykopów pod fundamenty zostanie wykorzystana do usypania skarp wokół wyniesionych ponad teren ścian fundamentowych.

Z up. Wójta
Elżbieta Kowalczyk
Sekretarz Gminy