

Sochaczew, 27.11.2020r.



Wójt Gminy Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie informuje, iż oferenci wystąpili z zapytaniami :

Pytanie 1: Proszę o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje także zakup i montaż; stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy oraz 3 koszy na śmieci.

Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje - montaż; stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy zapoznać się z przedmiarem

Pytanie 2: Czy urządzenia siłowni plenerowej pozostają w tym samym miejscu czy też jak w przypadku urządzeń zabawowych należy je zdemontować i zamontować w nowej lokalizacji. Jeżeli urządzenia będą przenoszone to na jakim podłożu mają być zamontowane (nawierzchnia z trawy naturalnej, piasku, kostki...) ?

Odpowiedź: Urządzenia siłownie nie będą w nowej lokalizacji. Zostają bez zmian. Poza zakresem prac.

Pytanie 3: Proszę o potwierdzenie, że projektowany drenaż należy wykonać z rury fi 110 mm zgodnie z PZT (w ilości ok. 37 mb) a nie tak jak określa przedmiar (poz. 39 d.7).

Odpowiedź: Według załączonego przedmiaru.

Pytanie 4: Proszę o potwierdzenie, że zaprojektowana niecka odwodnienia szer. 0,6 m i zagłębieniu 0,3 m oraz dren z rury drenarskiej, zaprojektowane odpowiednio wzdłuż krótszych boków boiska, odbiorą wody opadowe z boiska

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania.

Pytanie 5: Czy wyżej opisywana niecka ma być wykonana jako dren francuski zasypany ziemią i ewentualnie obsiany trawą?

Odpowiedź: Dren francuski z rurą drenarską fi 160 połączoną z rowem przydrożnym w obscypce kamiennej 16-32 mm

Pytanie 6: Proszę o informację, czy na demontowane i ponownie montowane urządzenia Wykonawca ma udzielić gwarancji. Jeżeli tak to na jak długo i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Na urządzenia nie jest wymagana gwarancja. Gwarancja jest wymagana na wykonane roboty.

Zamawiający ponadto informuje, że w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zamówienia załączony został prawidłowy przedmiar robót wraz z projektem zagospodarowania.

Do przygotowania oferty cenowej należy uwzględnić załączony przedmiar robót.

WÓJT
mgr inż. Mirosław Orlowski